



IP-043-05-2012

San Salvador, a las Tres horas con Quince minutos del día Nueve de octubre de dos mil doce. En las instalaciones de la Unidad de Acceso a la Información Pública de **LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ANDA)** luego de haber recibido y Admitido la solicitud de información N° **CERO CUARENTA Y TRES** presentada en la **UAIP ANDA**, el día Veintiocho de Septiembre del corriente año, por parte del un ciudadano y considerando que la solicitud Si cumple con todos los requisitos establecidos en el Art. 66 de La ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y los Artículos 50, 54 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, y que la información solicitada **NO** se encuentra entre las excepciones enumeradas en los Artículos 19 y 24 de la LAIP, y Artículo 19 del Reglamento de la LAIP, **RESUELVE:**

Conforme a la solicitud de información general de la institución del: **1) ¿Estado de las Tuberías en el municipio de Cuscatancingo, específicamente las Tuberías debajo de la Calle a Mariona y sus colonias aledañas? 2) ¿Si se han realizado trabajos de mantenimiento en la misma? 3) ¿Cada cuanto tiempo se le da mantenimiento a las tuberías?, se refirió al Depto Encargado de esta Zona.**

POR TANTO: Vista y evaluada la solicitud de información por el usuario; a cargo de ANDA, se refirió al Departamento de Operaciones de la Región Metropolitana , en resolver dicho requerimiento al referirse a los numerales del 1 al 3 antes expuestos. Estableciendo al Art.1 de la Ley de Acceso a la Información Pública, (LAIP) al derecho de poder contribuir con la transparencia.

Correspondiendo así las respuestas de: **1) ¿Estado de las Tuberías en el municipio de Cuscatancingo, específicamente las Tuberías debajo de la Calle a Mariona y sus colonias aledañas? R/ Como ANDA contamos con tuberías de Ø2, Ø 3, Ø 4, Ø 6 Y Ø 12 en todo el municipio de Cuscatancingo, de las cuales algunas ya tienen mas de 40 años y se estan sustituyendo en los lugares mas vulnerables; en el caso especifico de las tuberías existentes en calle a Mariona, de igual manera.**

OFICINA DE INFORMACIÓN Y RESPUESTA ANDA

Final Avenida Don Bosco, Centro Urbano Libertad, Edificio ANDA 5º Nivel, San Salvador,

Correo Electrónico: morena.juarez@anda.gob.sv , www.anda.gob.sv

Teléfono 2244-2610



2) ¿Si se han realizado trabajos de mantenimiento en la misma? R/ Contamos con una cuadrilla que realiza periódicamente mantenimiento de las tuberías en sector de Mariona y sus alrededores.

3) ¿Cada cuanto tiempo se le da mantenimiento a las tuberías? R/ Se realiza semanalmente por ser un sector abastecido por un sistema de gravedad se efectúa un monitoreo en válvulas de aire y purgas de lodo.

Como información adicional ANDA cuenta con un manual de Descripción de Funciones que realiza cada Empleado, en el que se describe paso a paso el mantenimiento de la infraestructura hidráulica, en el que se hace diariamente en las diferentes Zonas que conforman la Región Metropolitana, se encuentra en la descripción del Jefe del Depto. De Operaciones y el del Encargado del Area de Distribución y Redes, y la vez cuenta con un plan de mantenimiento de las tuberías de la Región Metropolitana.

Y en cumplimiento al derecho de acceso a la Información Pública se extiende la presente.

Licda. Morena Guadalupe Juárez
Oficial de Información

Oficina de información y respuesta

OFICINA DE INFORMACIÓN Y RESPUESTA ANDA

Final Avenida Don Bosco, Centro Urbano Libertad, Edificio ANDA 5º Nivel, San Salvador,

Correo Electrónico: morena.juarez@anda.gob.sv , www.anda.gob.sv

Teléfono 2244-2610