

El presente documento se encuentra en versión pública en vista que contiene información confidencial de conformidad a lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Nº 05820

ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DE 2022				REQUISICION DE COMPRAS No. 05482/085		
SEÑORES: _____				No DE NIT: _____		
NUMERO DE IVA: _____				ACTA N° 1220, EN EL PUNTO 18		
FECHA: 27-10-22						
DEPENDENCIA QUE RECIBIRA EL SUMINISTRO: Direccion Administrativa						
COMPROMISO PRESUPUESTARIO: _____				FECHA DE ELABORACION: _____		
ROGAMOS SUMINISTRAR EL SIGUIENTE BIEN O SERVICIO						
CODIGO	CANTIDAD SOLICITADA		UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALORES	
	NO.	LETRAS			PRECIO UNITARIO	TOTAL
54399	1	UNA	Unidad	Servicio de Instalacion Electrica residencial a 120/240 voltios en Bodega de mantenimiento y Motorista del RNP	\$3,220.00	\$3,220.00
				Servicio de instalación eléctrica residencial a 120/240 voltios, en bodegas de mantenimiento y motoristas con un tablero de 12 espacios, para conectar cuatro circuitos eléctricos para tomas polarizados con térmicos de 20 y 30 amperios según sea necesario por la carga a demandar, un circuito eléctrico con térmico de 15 amperios para luminarias las cuales se instalará una lámpara en bodega de motoristas, otra lámpara y foco en bodega de mantenimiento cada luminaria deberá contar con sus respectivo apagador o switch, además se instalará un circuito a 240 voltios con un térmico de 50 amperios para toma a 240 voltios. El servicio deberá incluir corta y resane de 24 metros lineales a una profundidad de 25 centímetros de fondo por 15 centímetros de ancho al piso de concreto del parqueo y una caja de registros subterránea con medida de 40 centímetros de ancho por 40 centímetros de largo a una profundidad de 50 centímetros para instalar tubo de alto impacto para tirar cometida subterránea eléctrica que alimentará tablero de 12 espacios que estará ubicado en bodega de mantenimiento. También se hará un montaje de tablero eléctrico de 12 circuitos monofásico 120/240 v, que estará energizado con cometida subterránea y alimentado desde tablero existente en edificio Carbonell número 2. El tablero deberá tener su polarización y puesta a tierra con su respectiva barra de polarización de 5/8X5 pies.		
				Otras especificaciones: Se debiera engregar croquis de instalacion		
				Lugar de Entrega: Oficinas Adminstrativas del RNP,ubicadas en Alameda Manuel Enrique Araujo, Km 4 1/2 Carretera a Santa Tecla, Col. Roma pasaje Carbonell, San Salvador.		
				Forma de entrega: Una sola entrega.		
				Forma de pago:Crédito de 60 días		
				Tiempo de entrega: 20 días habiles a la notificacion de la orden de compra		
				Garantia: De servicio de instalacion de 3 meses		
SON: Tres Mil Doscientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de America con IVA incluido					TOTAL	\$3,220.00

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
Nombre:
Cargo:

JEFE UACI/

Tel.

e-mail: